



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Provincia di Brescia

Via Carebbio 32 - Cap. 25046 - P.I. 00724650981 - C.F. 82001930179

Tel. 030/7750750 - Fax 030/725008

E-mail: municipio@comune.cazzago.bs.it sito comune: www.comune.cazzago.bs.it

SCUOLA PRIMARIA DI CAZZAGO: INTERVENTI ANTISISMICI E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MIUR ART. 140 CUP H76C18001140005

FAQ 9

Buongiorno,

si richiedono le seguenti delucidazioni:

- E' confermato lo spostamento della data di scadenza della procedura dal 28 al 30 ottobre ore 9:00?
- Nel disciplinare di gara, a pag. 30, punto 15.3, si fa riferimento a "Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo".

Dato che nella documentazione di gara messa a disposizione non figura niente di questo tipo, si tratta di un modello che bisogna essere prodotto da noi autonomamente o bisogna procurarselo da qualche parte? E' obbligatorio presentarlo?

Il bando di riferimento aggiornato è quello pubblicato in data 13/10/2019.

Per quanto riguarda le dichiarazioni integrative e documentazione a corredo si rinvia al bando che specifica al capo da voi indicato "Le dichiarazioni e la documentazione devono essere integrate e corredate di quanto necessario, al fine della corretta partecipazione alla gara, in relazione alle particolari condizioni dell'Operatore economico che non possono trovare adeguata collocazione nel DGUE omissis".

Quanto necessario per partecipare secondo le condizioni previste nel bando e non ricomprese nel DGUE devo essere presentate mediante documentazione a corredo

Nel Dgue al pag 14 bisogna obbligatoriamente indicare la data e orario del sopralluogo ? (anche se svolto autonomamente) oppure basta inserire la dichiarazione di responsabilità ?

Se viene omessa la data e orario del sopralluogo è pena esclusione ?

in attesa di un VS gentile riscontro, saluti

Per il sopralluogo eseguito autonomamente bisogna indicare quanto previsto nel DGUE per l'esclusione in quanto viene richiesto di specificare i dati del sopralluogo

Gentilissimi

a pagina 18 lett. b) punto 7.3.1. si menziona la categoria OS8 in classifica I° come obbligo di attestazione o subappalto non riportata a pagina 7 punto 3.2. lett. a) sono individuate le seguenti categorie di cui all'allegato A del regolamento

E' un errore o nel progetto esiste la cat. OS8

E' un errore di battitura, è categoria OS28

Si chiede maggior chiarimenti riguardo alla faq n. 1, la nostra ditta è in possesso della cat. OG1 CL. V e non è in possesso della cat. OS30 si chiede se può partecipare alla gara subappaltando la cat. OS30 AL 100% in quanto di importo inferiore a 150.000,00 e di percentuale inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

Si puo essere subappaltato nel rispetto di quanto riportato nel bando/disciplinare modificato e pubblicato il data 13/10/2019

Spett.le Ente,

con la presente a richiedere chiarimento sulla lista delle lavorazioni. Nello specifico la lista delle lavorazioni è suddivisa in 3 liste differenti (Lotto 1, 1 opzionale e 2), ognuna suddivisa in 3 categorie di lavorazioni (meccanici, elettrici,..); alla fine di ogni categoria è richiesto un ribasso. Essendo il ribasso percentuale da indicare unico bisogna ricapitolare tutti gli importi in un'unica pagina e indicare il ribasso unico?.

Devono essere compilati i prezzi unitari mentre la parte con indicato il ribasso percentuale non deve essere compilato in quanto per la gara vale solamente il ribasso unico come indicato nel bando/disciplinare